



Technische Information

28.02.06

Ätznatronlauge 50% (NaOH 50%)

CAS-Nr. 001310-73-2

Prüfmerkmal	min.	max.	Einheit	Prüfmethode
Na-Hydroxid	49	51	%	AI-P EL 4.4
Chlorid		60	mg/kg	AI-P EL 4.40
Sulfat		40	mg/kg	AC-F Nr. 186
Carbonat		150	mg/kg	AC-F Nr. 1249
Chlorat		15	mg/kg	AC-F Nr. 371
Kieselsäure (als SiO ₂)		10	mg/kg	AC-F Nr. 92
Eisen (als Fe ²⁺ u. Fe ³⁺)		5	mg/kg	AI-P EL 4.19
Aluminium		1	mg/kg	AC-F Nr. 192
Erdalkalien (als Ca ²⁺)		5	mg/kg	AC-F Nr. 707
Quecksilber		0,1	mg/kg	AI-P EL 4.25
Nickel		1	mg/kg	CH-P EL 4.18

DIN 19613

Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.